

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ
जी.एन. हेरिटाज स्कूल, तंडवा देवा, डुमरियागंज जिला-सिद्धार्थनगर से लिये गये पानी के नमूनों की जीवाणु का परिणाम
नमूना एकत्र करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद - श्री जी.एन. त्रिपाठी

क्रमा संख्या	एकत्र करने का दिनांक तथा स्थान	पानी होने का दिनांक तथा आयाम (इन्फेक्शन)	जल प्राप्ति का स्थान	Presumptive coliform count				अति संभाव्य फेकलीकर्म संख्या / 100 मिलीलीटर में	इंफेक्शन / 24 घंटे 37°C	अवशेषित या अवशिष्ट क्लोरिन (Residual Chlorine) P.P.M.	अन्य विवरण			
				प्रत्येक परखनली में रखे गये घोल की मात्रा	50 मि. ली०	10 मि. ली०	1 मि. ली०							
471 / डी.	28-03-2025	28-03-2025	सबमर्सिबल (ग्राउण्ड वाटर)	48 घंटे में 37 से०म तापमान पर	72 घंटे में करने के तापमान पर	रही गई परखनली की संख्या	1	5	5	2	2	—	नहीं	संतोषप्रद

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-जी.एन. हेरिटाज स्कूल, तंडवा देवा, डुमरियागंज जिला-सिद्धार्थनगर ।
- 2-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
- 3-नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर ।

वारिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, 50500
लखनऊ

संख्या 11/7 दिनांक 27.03.2025

अमर निदेशावली
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, 50500
लखनऊ

PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Nagar

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

जी०एन० हेरीटेज स्कूल तंडवा घेवा डूमरियागंज सिद्धार्थनगर से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	श्री जी०एन० त्रिपाठी
एकत्र करने का दिनांक	28-03-2025
प्राप्त होने का दिनांक	28-03-2025
विश्लेषण का दिनांक	29-03-2025
जल प्राप्ति का स्थान	ग्राउण्ड वाटर
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग (फ्री एवं सेलाइन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.003
शिवत्पान तिक्ताति भाग (एल्यूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
37 से०प्र० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग (आक्सीजन एब्जॉर्ब) पी०पी०एम०	0.2
सांद्र विलयन में समस्त भाग (सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	462.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	234.0
सांद्र विलयन में उत्पत भाग (सालिड्स इन साल्यूशन योलेशन) पी०पी०एम०	228.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
तत्पूरण कठोरता भाग पी०पी०एम०	240.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	154.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	86.0
नीरिय भाग (क्लोराइड्स) पी०पी०एम०	36.0
भूथित भाग (नाइट्राइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग (नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.6
क्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -558/D 117

दिनांक: 02-4-25

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जी०एन० हेरीटेज स्कूल तंडवा घेवा डूमरियागंज सिद्धार्थनगर ।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर ।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, सिद्धार्थनगर ।

वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

अपर निदेशक
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ

Priyanka
PRINCIPAL
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Naga.

P
PRESIDENT
G.N. HERITAGE SCHOOL
Tandwa, Dumariaganj-S.Naga.

Annexure C

PROFORMA FOR SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE

No. CMO/IDSP/w.Quality/ 344

Dated: 14/4/2025

It is certified that an inspection team headed by Dr. V.N. Chaturvedi, DSO.

(Name of Officers with designation) from CMO office, Siddharth Nagar PHED

inspected the G.N. Heritage School, Tandwa Bawa, Siddharth Nagar

(Name & Address of the school) on 17/04/2025 (date of inspection) and on the basis of

Water Test Report (Attached) bearing no. 117 dated 07/04/2025

of Rajya Swasthya Sansthan, Uttar Pradesh, Aligarh Lucknow (PHED Lab) certified that the

G.N. Heritage School (Name of school) has safe drinking water

facilities for the students and members of staff of the institution. School is also maintains the

hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per norms prescribed by the

Central/ State/ U.T. Govt.

This certificate is valid till 27/03/2026

Signature with Seal:

Name

Designation

Name & Address of the Office / Department : Health Department

To

G.N. Heritage School
Tandwa Bawa, Siddharth Nagar
(Name & Address of the Institution)

Note: The certificate is to be issued by authorized officer / PHED Lab / local bodies